



Выдано взамен Свидетельства
issued to replace of Certificate
No.26.44.01.04564.120 от/of 23.04.2026

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ТИПОВОМ ОДОБРЕНИИ TYPE APPROVAL CERTIFICATE

Изготовитель

Manufacturer **Finder S.p.A., VAT No. IT 05732610018**

Заявитель / Applicant: Общество с ограниченной ответственностью "Финдер"
ИНН 7718806713 / Finder Limited Liability Company

Адрес

Address **Via Drubiaglio, 14, 10040 Almese (TO), Italy**

Адрес заявителя / Applicant address: Россия, 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, дом 78, строение 1 / building 1, 78, Bakuninskaya str., Moscow, 105082, Russia

Изделие*

Product*

Электронные контрольные реле серии 70 / Electronic Monitoring relays 70 series

Код номенклатуры

Code of nomenclature

11040503

На основании освидетельствования и проведенных испытаний удостоверяется, что вышеупомянутое(ые) изделие(я) удовлетворяет(ют) требованиям Российского морского регистра судоходства.
This is to certify that on the basis of the survey and tests carried out the above mentioned item(s) complies(ly) with the requirements of Russian Maritime Register of Shipping.

Изделие соответствует применимым требованиям части XI "Правил классификации и постройки морских судов" (версия: 01.07.2025), части X "Правил классификации и постройки морских стационарных платформ" (версия: 01.09.2023), части X "Правил классификации и постройки плавучих буровых установок" (версия: 01.01.2024), части IV "Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов" (версия: 01.07.2025).

The product complies with the applicable requirements of Part XI of the "Rules for the Classification and Construction of Sea-Going Ships" (version: 01.07.2025), Part X of the "Rules for the Classification and Construction of Fixed Offshore Platforms" (version: 01.09.2023), Part X of the "Rules for the Classification and Construction of Mobile Offshore Drilling Units" (version: 01.01.2024), Part IV of the "Rules for Technical Supervision during Construction of Ships and Manufacture of Materials and Products for Ships" (version: 01.07.2025).

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении действительно до
This Type Approval Certificate is valid until

23.04.2031

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении теряет силу в случаях, установленных в Правилах технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

This Type Approval Certificate becomes invalid in cases stipulated in Rules for Technical Supervision during Construction of Ships and Manufacture of Materials and Products for Ships.

Дата выдачи
Date of issue

19.05.2026

№ **26.44.01.05523.120**

Российский морской регистр судоходства
Russian Maritime Register of Shipping



Кутеев М.Н. / M. Kuteev
(фамилия, инициалы)
name

Технические данные
Technical data

Типы:

70.11.x.xxx.xxxx - реле контроля напряжения однофазных цепей 170...270В, питание 220...240В AC, выходной контакт - 1 переключающий контакт, номинальный ток 10 А (AC1, 250 В AC);
70.31.x.xxx.xxxx - реле мониторинга трехфазных цепей 300...480В, питание 380...415В AC, выходной контакт - 1 переключающий контакт, номинальный ток 6 А (AC1, 250 В AC);
70.41.x.xxx.xxxx - реле мониторинга трехфазных цепей 300...480В, питание 380...415В AC, выходной контакт - 1 переключающий контакт, номинальный ток 6 А (AC1, 250 В AC);
70.42.x.xxx.xxxx - реле мониторинга трехфазных цепей 300...480В, питание 380...415В AC, выходные контакты - 2 переключающих контакта, номинальный ток 8 А (AC1, 250 В AC);
70.51.x.xxx.xxxx - реле контроля тока AC/DC 50 мА...16 А, питание 24...240В AC/DC, выходной контакт - 1 переключающий контакт, номинальный ток 10 А (AC1, 250 В AC);
70.61.x.xxx.xxxx - реле контроля фаз трехфазных цепей 208...480В AC, выходной контакт - 1 переключающий контакт, номинальный ток 6 А (AC1, 250 В AC);
70.62.x.xxx.xxxx - реле контроля фаз трехфазных цепей 208...480В AC, выходные контакты - 2 переключающих контакта, номинальный ток 8 А (AC1, 250 В AC);
70.92.x.xxx.xxxx - Термисторные реле, питание 24 В AC/DC, 230 В AC, выходные контакты - 2 переключающих контакта, номинальный ток 8 А (AC1, 250 В AC);
Способ монтажа: на DIN-рейку 35мм (EN 60715);
Степень защиты: IP20
Температура окружающего воздуха: от -20°C до +55°C;
Аксессуары: маркировочные этикетки.

Types:

70.11.x.xxx.xxxx - voltage monitoring relay for single-phase circuits 170...270V, power supply 220...240V AC, output contact - 1 changeover contact, rated current 10 A (AC1, 250 V AC);
70.31.x.xxx.xxxx - voltage monitoring relay for three-phase circuits 300...480V, power supply 380...415V AC, output contact - 1 changeover contact, rated current 6 A (AC1, 250 V AC);
70.41.x.xxx.xxxx - voltage monitoring relay for three-phase circuits 300...480V, power supply 380...415V AC, output contact - 1 changeover contact, rated current 6 A (AC1, 250 V AC);
70.42.x.xxx.xxxx - voltage monitoring relay for three-phase circuits 300...480V, power supply 380...415V AC, output contacts - 1 changeover contacts, rated current 8 A (AC1, 250 V AC);
70.51.x.xxx.xxxx - AC/DC current monitoring relay 50 mA...16 A, power supply 24...240V AC/DC, output contact - 1 changeover contact, rated current 10 A (AC1, 250 V AC);
70.61.x.xxx.xxxx - phase control relay for three-phase circuits 208...480V AC, output contact - 1 changeover contact, rated current 6 A (AC1, 250 V AC);
70.62.x.xxx.xxxx - phase control relay for three-phase circuits 208...480V AC, output contacts - 2 changeover contacts, rated current 8 A (AC1, 250 V AC);
70.92.x.xxx.xxxx - Thermistor relays, power supply 24 V AC/DC, 230 V AC, output contacts - 2 changeover contacts, rated current 8 A (AC1, 250 V AC);
Installation: DIN rail 35mm (EN 60715);
Degree of protection: IP20;
Ambient air temperature: from -20°C to +55°C;
Accessories: labels.

Техническая документация и дата ее одобрения Российским морским регистром судоходства
Technical documentation and the date of its approval by Russian Maritime Register of Shipping

Техническая документация: каталог реле серии 70, программа и методика испытаний
27.12.24/27.33.13- 66459728-001.2025.ПМ одобрены письмом PC No.120-221-02-234090 от 10.11.2025.

Technical documentation: catalog of relays of series 70, program and test methods 27.12.24/27.33.13- 66459728-001.2025.ПМ were approved by RS letter No.120-221-02-234090 of 10.11.2025.

Образец изделия испытан под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства.
Product's specimen has been tested under the technical supervision of Russian Maritime Register of Shipping.

Акт № 26.44.02.14156.120 от 23.04.2026
Report No. 26.44.02.15192.120 of 19.05.2026

Область применения и ограничения
Application and limitations

Изделия предназначены для использования в составе щитового оборудования на объектах, находящихся под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства.

The products are intended for use as part of control panel equipment on the objects which are under the technical supervision of the Russian Maritime Register of Shipping.

Вид документа, выдаваемого на изделие
Type of document issued for product

- МС - Документ, оформляемый изготовителем / The document drawn up by the Manufacturer.

